


# NIMING

PROJEKTOVANJE, IZVOĐENJE,  
NADZOR, KONTROLA I ISPITIVANJE  
ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

Niš, Bulevar Nemanjića 67 TC Zona 1 L-37, 063/8289728, [office.niming.nis@gmail.com](mailto:office.niming.nis@gmail.com),  
PIB: 112047730, mat.br.: 21596990, tekući račun: 340-11027105-77

## 4.3 - PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Investitor                     | „BAU ENERGY“ D.O.O., Donji Matejevac<br>Donji Matejevac bb   |
| Objekat                        | Priklučno razvodno postrojenje OMP-RP<br>10kV za priključenje MSE „Veliko Bonjince<br>2“, na k.p. 2677/2, k.o. Veliko Bonjince |
| Vrsta tehničke dokumentacije   | IDR – Idejno rešenje   |
| Naziv i oznaka projekta        | 4 – Projekat elektroenergetskih instalacija  |
| Za građenje / izvođenje radova | Nova gradnja   |
| Projektant :                   | “NIMING” d.o.o.<br>Niš, Bul. Nemanjića 67 TC Zona 1 L-37   |
| Odgovorno lice projektanta :   | Igor Đorđević  |
| Potpis :                       |    |
| Odgovorni projektant :         | Igor Đorđević<br>diplomirani inženjer elektrotehnike   |
| Broj licence :                 | 350K 765 11  |
| Potpis :                       |    |
| Broj dela projekta             | 48/2023  |
| Mesto i datum                  | Niš, 24.03.2022.   |

# **SADRŽAJ**

| <b>OPŠTA DOKUMENTACIJA</b>      |  |
|---------------------------------|--|
|                                 | Naslovna strana                              |
|                                 | Tehnička kontrola                            |
|                                 | Sadržaj                                      |
|                                 | Rešenje o određivanju odgovornog projektanta |
|                                 | Izjava odgovornog projektanta                |
| <b>TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA</b> |  |
| <b>NUMERIČKA DOKUMENTACIJA</b>  |  |
| <b>GRAFIČKA DOKUMENTACIJA</b>   |  |

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Službeni glasnik RS", br. 73/2019) kao:

## **ODGOVORNI PROJEKTANT**

za izradu projekta elektroenergetskih instalacija, koji je deo idejnog rešenja - IDR, za novu gradnju priključnog razvodnog postrojenje OMP-RP 10kV za priključenje MSE „Veliko Bonjince 2“, na k.p. 2677/2, k.o. Veliko Bonjince određuje se

**Igor Đorđević, diplomirani inženjer elektrotehnike ..... 350 K765 11**

Projektant : “NIMING” d.o.o., Bul. Nemanjića 67 TC Zona 1 L-37, Niš

Odgovorno lice : Igor Đorđević

Potpis :



Broj tehničke dokumentacije : 48/2023

Mesto i datum : Niš, 24.03.2022.god.

## **IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA**

odgovorni projektant projekta elektroenergetskih instalacija, koji je deo idejnog rešenja - IDR, za novu gradnju priključnog razvodnog postrojenje OMP-RP 10kV za priključenje MSE „Veliko Bonjince 2“, na k.p. 2677/2, k.o. Veliko Bonjince,

**Igor Đorđević, diplomirani inženjer elektrotehnike**


### **I Z J A V L J U J E M**

1. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;
2. da je projekat u svemu u skladu sa načinima za obezbeđenje ispunjenja osnovnih zahteva za objekat propisanih elaboratima i studijama

Odgovorni projektant (IDR) :                   Igor Đorđević, dipl. inž. elektrotehnike

Broj licence :   350 K765 11

Potpis :



Broj tehničke dokumentacije :                   48/2023

Mesto i datum :                                     Niš, 24.03.2023.

# ***TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA***

## TEHNIČKI OPIS RP

Priklučno razvodno postrojenje **RP10kV** predviđeno je za priključenje MSE “Veliko Bonjince 2” u Velikom Bonjincu.

Priklučno razvodno postrojenje **RP10kV** je zidanog tipa a predviđeno je u neposrednoj blizini trafostanice u kompleksu MSE “Veliko Bonjince 2”, opština Babušnica, na kp.br. 2677 k.o. Veliko Bonjince.

Izgradnja razvodnog postrojenja uslovljeno je uslovima za projektovanje i priključenje MSE “Veliko Bonjince 2” izdatim od ED Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Pirot br : D.10.01-21097/1-23 od 17.01.2023 god.

Osnovni ulazni podaci trafostanice su:

1. Lokacija objekta : Veliko Bonjince, opština Babušnica, kp.br. 2677/2 k.o. Veliko Bonjince,
2. Naziv objekta : Priklučno razvodno postrojenje OMP-RP10kV, za potrebe priključenja MSE “Veliko Bonjince 2”, opština Babušnica, na kp.br. 2677/2 k.o. Veliko Bonjince
3. Tip objekta : zidani, Veliko Bonjince, opština Babušnica
4. Podloga : situacioni plan, kp.br. 2677/2, k.o. Veliko Bonjince, opština Babušnica
5. Vrsta krova : TR-lim,
6. Orijentaciona površina objekta :  $P=28,47m^2$ , (A=7,3m, B=3,9m, H=3,6m)

Razvodno postrojenje u sebi sadrži ukupno pet SN čelija prema sledećem rasporedu: (V<sub>DSEE1</sub> – V<sub>DSEE2</sub> – M<sub>SP</sub> – M<sub>EL</sub> – V<sub>EL</sub>)

1.- **V<sub>DSEE1,2</sub>** – Vodna čelija za priključenje razvodnog postrojenja OMP-RP10kV, po principu “ulaz-izlaz” sa ugrađenom sklopka-rastavljačem i zemljospojnikom sa motornim pogonom. predvideti i tropolni indikator zemljospoja i kratkog spoja, signalizaciju zemljospoja (za  $Io>20A$ ), signalizaciju kratkog spoja (za  $Iks>300A$ ) sa potrebnim obuhavtnim strujnim mernim transformatorima i kablovima za povezivanje. Predvideti takođe i mogućnost slanja signalizacije prolaska struje kvara daljinskoj stanici (RTU).

Ugraditi i opremu za merenje struje u srednjoj fazi 10kV voda sa mogućnošću daljinskog prenosa tog merenja i indikatora prisustvu napona.

2.- **SP** – Čelija za sopstvenu potrošnju razvodnog postrojenja OMP-RP10kV, sa ugrađenim naponskim mernim transformatorima 10/0,22 kV snage veće od 3kVA, ugrađenom sklopka-rastavljačem, SN osiguračima sa odgovarajućim nosačima, indikatorima prisustva napona sa daljinskom dojavom i ostalom opremom.

4.- **M<sub>EL</sub>** – Merna čelija MSE “Veliko Bonjince 2” sa ugrađenim naponskim mernim transformatorima, visokonaponskim osiguračima i ostalom potrebnom opremom za registrovanje predate i preuzete električne energije između elektrane i DSEE.

5.- **V<sub>EL</sub>** – Vodna čelija za priključenje MSE “Veliko Bonjince 2” sa ugrađenom sklopka-rastavljačem i zemljospojnikom sa motornim pogonom. Predvideti i tropolni indikator zemljospoja i kratkog spoja, signalizaciju zemljospoja (za  $Io>20A$ ), signalizaciju kratkog spoja (za  $Iks>300A$ ) sa potrebnim obuhavtnim strujnim mernim transformatorima i kablovima za povezivanje. Predvideti mogućnost slanja signalizacije prolaska struje kvara daljinskoj

stanici (RTU). Ugraditi i opremu za merenje struje u srednjoj fazi 10kV voda sa mogućnošću daljinskog prenosa tog merenja i indikatora prisustvu napona.

Na mestu priključenja elektrane na DSEE potrebno je ugraditi daljinsku i ostalu potrebnu opremu (Ethernet Swich sa modemom za komunikaciju i td.) koje treba smestiti u poseban orman koji će biti u nadležnosti centra za upravljanje DC Pirot. Za manipulativne radove, montažu i smeštaj daljinske stanice potrebno je u ratvodnom postrojenju OMP-RP10kV predvideti prostor dimenzija 600x600x1950mm. Napajanje opreme na mestu priključenja u razvodnom postrojenju

OMP-RP10kV predviđeno je sa naponskih mernih transformatora koji se ugrađuju u mernoj ćeliji sopstvene potrošnje (SP) ispred merne ćelije. Za napajanje opreme u razvodnom postrojenju OMP-RP10kV potrebno je instalirati posebne AKU baterije 48VDC, kapaciteta prema snazi opreme koju napaja, sa autonomijom min.8h, ispravljač i orman sopstvene potrošnje sa potrebnom opremom za formiranje jednosmernog i naizmeničnog razvoda.

Napajanje motornih pogona rasklopne opreme u razvodnom postrojenju OMP-10kV i signalnih krugova, kao i opreme za daljinsko upravljanje je 48VDC. U razvodnom postrojenju OMP-10kV naponski sistem DC mora biti nezavistan od naponskog DC sistema elektrane. Merni uređaj za obračunsko merenje predate i preuzete električne energije smešta se u posebnom razvodnom ormanu (MOMM-PI2) osnovnih dimenzija (600x600x220)mm, koji se postavlja na zidu u razvodnom postrojenju i povezuje se sa strujnim i naponskim transformatorima za merenje u mernoj 10kV ćeliji. Merenje proizvedene i potrošene električne energije solarne elektrane vrši se preko odgovarajućih strujnih transformatora, smeštenih u mernoj ćeliji usklopu SN

bloka razvodnog postrojenja OMP-RP10kV i odgovarajuće trofazne indirektne dvosmerne merne grupe . Trofazna merna grupa mora biti opremljena i modulom GPRS za daljinsko očitavanje.

Kompletna oprema u razvodnom postrojenju OMP-RP10kV usaglašena je sa uslovima za projektovanje i priključenje MSE "Veliko Bonjince 2" izdatim od ED Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Pirot br : D.10.01-21097/1-23 od 17.01.2023god.

Odgovorni projektant :  
Igor Đorđević dipl.inž.el.

Записано.



# *NUMERIČKA DOKUMENTACIJA*

## **PREDRAČUNSKA VREDNOST IZVOĐAČKIH RADOVA PRIKLJUČNO RAZVODNOG POSTROJENJA OMP-RP 10KV**

Ukupna procenjena investiciona vrednost svih izvođačkih radova sa materijalom i opremom priključnog razvodnog postrojenja OMP-RP 10kV, na k.p. br. 2677/2 , k.o. Veliko Bonjince, ukupno iznosi :

**6.500.000,00din.**


(iznos je dat bez zaračunatog PDV-a)

Odgovorni projektant :  
Igor Đorđević dipl.inž.el

Записати.





# **GRAFIČKA DOKUMENTACIJA**



**"NIMING" D.O.O.**  
PROJEKTOVANJE, IZVOĐENJE, NADZOR,  
KONTROLA I ISPITIVANJE EL. INSTALACIJA  
Nº. Bul. Hemingwaya 67 TC Zone 1 L-37, 06362 Beograd 728



|                        |   |
|------------------------|---|
| INVESTITOR:            | * BAU ENERGY * d.o.o.<br>Donji Matejevac              |
| ODGOVORNJI PROJEKTANT: | IGOR ĐORĐEVIĆ<br>DIPLO. INŽ. EL. Licenca: 350 K765 11 |
| SARADNIK:              |   |
| CRTEŽ:                 | KTP<br>POSTROJENJE OMP-RP 10kV                        |
|                        | 4 - PROJEKAT ELEKTOENERGETSKIH INSTALACIJA            |



### LEGENDA:


- granice parcela
- građevinska linija po PGR-u
- interne saobraćajnice
- faktičko stanje
- planirani objekti
- Postojeći elektroenergetski vod 10kV
- Postojeći elektroenergetski vod 10kV koji se ukida
- Novoprojektovani podzemni kablovski elektroenergetski vod 10kV
- interni vod 0.4kV
- interni vod 10kV
- novi el. stub

- 1 - objekat za trafo 0,4/10kV sa kontrolnom sobom
- 2 - priključno razvodno postrojenje 10kV
- 3 - parking prostor
- 4 - prostor za prikupljanje otpada

- pešački prilaz
- ▲ ulazi u objekte
- ◀ kolski ulaz i izlaz u kompleks
- ◆ prilaz u slučaju vanrednih situacija
- parking za putnička vozila

- solarni paneli (ukupno 1600 modula x 640W)
- invertor 100kW


|   |  |
|---|--|
| <b>"NIMING" D.O.O.</b><br>PROJEKTOVANJE, IZVOĐENJE, NADZOR,<br>KONTROLA I ISPITIVANJE EL. INSTALACIJA<br>Nº. Bul. Hemingwaya 67 TC Zona 1 L-37, 06302 Beograd | <b>"BAU ENERGY" d.o.o.</b><br>Donji Matejevac                              |
| ODGOVORNJI PROJEKTANT:<br><b>IGOR ĐORĐEVIĆ</b><br>DIPLO.IZN.EL. Licenca: 350 K765 11  |  |
| SARADNIK:   |  |
| CRTEŽ:  | <b>SITUACIONI PLAN - POSTROJENJE</b><br><b>CMP-RP 10kV I KABLOVSKI VOD</b> |
| 4-PROJEKT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA  | Zagreb, 2023.  |



# Trafostanica

- ↔ Daljinsko očitavanje
- ↔ Daljinska komunikacija RTU elektranom
- Delovanje zaštitnih uređaja na rasklopni aparat
- M** Motorni pogon
- ◊ Mesto razgraničenja odgovornosti

POSTOJEĆI DALEKOVOD  
TS35/10kV "Ljuberađa" - TS10/0.4kV 1x630kVA "MIN BALKAN"



LEGENDA :

1. Generator
2. Generatorski prekidač
3. Rasklopno postrojenje elektrane
4. Spojni prekidač
5. Vod elektrane
6. Rasklopni aparat na mestu priključenja na DSEE
7. Mesto priključenja na DSEE - mesto razgraničenja odgovornosti
8. Merna grupa
9. Zaštita voda u elektrani
10. Zaštita voda elektrane na mestu priključenja na DSEE
11. Generatorski blok transformator
12. Sistem zaštite u elektrani
13. Ćelija sopstvene potrošnje
- RTU - Daljinska stanica za nadzor i komunikaciju (Remote Terminal Unit)
- DC - Dipečerski centar
- AMR - Daljinsko očitavanje brojila (Automated Meter Reding)

"NIMING" D.O.O.

PROJEKTOVANJE, IZVOĐENJE, NADZOR,  
KONTROLA I ISPITIVANJE EL. INSTALACIJA  
Niš, Bul. Nemanjića 67 TC Zona 1 L-37, 063/8289728

IDEJNO REŠENJE (IDR)

Priklučno razvodno postrojenje OMP-RP 10kV  
za priključenje MSE "Veliko Bonjince 2",  
k.p. 2677/2, k.o. Veliko Bonjince

4 - PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA

PEČAT:



INVESTITOR:  
ODGOVORNJI PROJEKTANT:

"BAU ENERGY" d.o.o.  
Donji Matejevac

IGOR ĐORĐEVIĆ  
DIPL. INŽ. EL. Licenca: 350 K765 11

SARADNIK:

JEDNOPOLNA ŠEMA PRIKLJUČNO  
RAZVODNOG POSTROJENJA OMP-RP 10kV

CRTEŽ:

Mart 2023. Faza: IDR List : 4

